



KOMUNIKAT Nr 3/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach z dnia 04.10.2024 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dotyczy wodociągu
publicznego Trzebież, zaopatrującego miejscowość Trzebież)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w dniu 04 października 2024 r. wydał decyzję nr HK.9020.1.81.2024 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z ujęcia wody Trzebież, ul. Kościuszki 45a, gmina Police, powiat policki ze względu na przekroczenie w wodzie wartości barwy oraz indeksu nadmanganianowego (utlenialności z $KMnO_4$).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 23 lipca 2024 r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez (Dz.U z 2017 r., poz. 2294),

informuje, że:

- zawartość barwy w pobranych próbach wody wyniosła $29 \pm 5,4$ mg/l i $28 \pm 5,2$ mg/l, natomiast indeksu nadmanganianowego (utlenialności z $KMnO_4$) $7,2 \pm 1,87$ mg/l,
- wartość barwy powinna być „akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian” - pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg/l, natomiast wartość indeksu nadmanganianowego (utlenialności z $KMnO_4$) do 5,0 mg/l.
- jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom,
- woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na cele gospodarcze,
- stwierdzone przekroczenia mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy),
- jakość wody w wodociągu publicznym Trzebież jest stale monitorowana.

**Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Policach
mgr inż. Anna Janczura